

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FAFEF-006/2021

Acta que se formula conforme a lo establecido en los **Artículos 27 Fracción XIII y 28 Fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 19 y 20 de su Reglamento.**

1. Lugar y fecha:

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **13:00** horas del día **17 de mayo de 2021**, se reunieron en la **Sala de Juntas** de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, ubicada en Boulevard Solidaridad Internacional, Km 2.5, Colonia Industrial, (planta alta) C.P. 77040, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. Presiden el acto:

Por la Secretaría de Obras Públicas: el Ing. Marcos Antonio Díaz Pascual, representante de la Dirección de Estudios y Proyectos; el C. Juan Jesús Díaz Marrufo, Director de Licitaciones; el Ing. José Guadalupe Velázquez Silva, Jefe del Departamento de Concursos; y el C. Ricardo Gregorio Coral Olivares, representante del Órgano Interno de Control de la SEOP.

3. Motivo:

Realizar las aclaraciones pertinentes en relación a la Licitación Pública Nacional, número **SEOP-LPN-FAFEF-006/2021**, correspondiente a la Obra:

Mejoramiento de infraestructura urbana en la localidad de Javier Rojo Gómez, Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo.

4. Licitantes Asistentes:

- JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO.



5. Aclaraciones de la Dependencia a los licitantes:

- Se hace del conocimiento de los presentes que en el Catálogo de Conceptos proporcionado por esta Secretaría como anexo a las bases de la presente licitación, se modifica la descripción de los conceptos, específicamente:

Partida 1.3.- PAVIMENTOS
Concepto Clave RIEG-01.-
DICE:

RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.50 LTS./M2, INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEBE DECIR:

RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.20 LTS./M2, INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Partida 2.- REHABILITACION DE DOMO (Javier Rojo Gomez)
Concepto Clave CUBLAM.-
DICE:

SUMINSTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO CAL. 26 O SIMILAR, INCLUYE: MAQUINARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEBE DECIR:

SUMINSTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO CAL. 26, INCLUYE: MAQUINARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FAFEF-006/2021

Concepto Clave CANAP.-

DICE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO DE 91CMS PARA ARCOTECHEO, INCLUYE: ANDAMIOS, CASQUILLOS PARA BAJANTE DE AGUA PLUVIAL, PRIMER COLOR GRIS , ESMALTE ALQUIDALICO, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..

DEBE DECIR:

SUMINISTRO,FABRICACION E INSTALACION DE CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.24 DE 91 CM DE DESARROLLO,RECUBIERTO CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2 , CON LAMINA DE ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMETADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 10 MTS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.

Concepto Clave IEL022.-

DICE:

LUMINARIA MARCA DIANMING TIPO CAMPANA H6 O SIMILAR. DE 150 W DE LEDS, DE 19500 lm/w CON PROTECCIÓN IP 65 e IK 09,CARCASA DE ALUMINIO, Y CON DISIPADOR DE CALOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN FORMA DE ALETAS, DIFUSOR DE POLICARBONATO CON DISTRIBUCIÓN Y BURBUJA DE PROTECCIÓN POR CADA UNO DE LOS LEDS, DIMENSIONES DE ALTO DE 187.5 MM , Y DIÁMETRO DE 260 MM, DE 4.5 Kg DE PESO; CON ÁNGULO DE LUZ DE 60 O 120° ;CON NUEVO DISEÑO ÓPTICO DE QUINTA GENERACIÓN, CON 245 LEDS INDEPENDIENTES MARCA PHILLIPS 3.0x3.0x0.52 MM, DE 5700° k +-300K ,EFICIENCIA 130 Lm/W,FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 98 , IRC MAYOR A 70,THD MENOR A 20% CON SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 Kv, CON DRIVER MEAN WELL-HBG TENSIÓN, 100/240 v,FRECUENCIA 47-63 Hz ,CON TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -30°c +- 80°c,Y TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE 30°c -++50°c POR LO MENOS CON UNA VIDA ÚTIL DE LOS LED DE 14 AÑOS SIN PERMITIR ALGUNA ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE BRILLO, Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS LM 79 Y 80,CON CERTIFICACIONES ANCE, UL, SAA, TUV, DLC, CE, TODA TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE A316 L. , Y LA LUMINARIA DEBERÁ SER GARANTIZADA POR EL FABRICANTE ANTE NOTARIO PUBLICO POR 5 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA, CARCASA, LEDS, DRIVERS, INCLUYE: CADENA DE ACERO DE 1/2 ", FLETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

DEBE DECIR:

LUMINARIA MARCA DIANMING TIPO CAMPANA H7 O SIMILAR. DE 150 W DE LEDS, DE 19500 lm/w CON PROTECCIÓN IP 65 e IK 09,CARCASA DE ALUMINIO, Y CON DISIPADOR DE CALOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN FORMA DE ALETAS, DIFUSOR DE POLICARBONATO CON DISTRIBUCIÓN Y BURBUJA DE PROTECCIÓN POR CADA UNO DE LOS LEDS, DIMENSIONES DE ALTO DE 187.5 MM , Y DIÁMETRO DE 260 MM, DE 4.5 Kg DE PESO; CON ÁNGULO DE LUZ DE 60 O 120° ;CON NUEVO DISEÑO ÓPTICO DE QUINTA GENERACIÓN, CON 245 LEDS INDEPENDIENTES MARCA PHILLIPS 3.0x3.0x0.52 MM, DE 5700° k +-300K ,EFICIENCIA 130 Lm/W,FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 98 , IRC MAYOR A 70,THD MENOR A 20% CON SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 Kv, CON DRIVER MEAN WELL-HBG TENSIÓN, 100/240 v, FRECUENCIA 47-63 Hz ,CON TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -30°c +- 80°c,Y TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE 30°c -++50°c POR LO MENOS CON UNA VIDA ÚTIL DE LOS LED DE 14 AÑOS SIN PERMITIR ALGUNA ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE BRILLO, Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS LM 79 Y 80,CON CERTIFICACIONES ANCE, UL, SAA, TUV, DLC, CE, TODA TORNILLERÍA ACERO INOXIDABLE A316 L. , Y LA LUMINARIA DEBERÁ SER GARANTIZADA POR EL FABRICANTE ANTE NOTARIO PUBLICO POR 5 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA, CARCASA, LEDS, DRIVERS, INCLUYE: CADENA DE ACERO DE 1/2 ", FLETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FAFEF-006/2021

Concepto Clave CANCH007.-

DICE:

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PORTERIA MULTIUSOS DE 3.10MX3.00MX 4.30M (DE ACUERDO A PROYECTO) , FABRICADA A BASE DE TUBO CED 40 DE 3" GALVANIZADO , UNA MANO DE PRIMER PARA METALES GALVANIZADOS WASH DE COMEX O SIMILAR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO, EMPOTRADA 70CM EN DADO DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 30X30X0.80M (4 DADOS) , INCLUYE: TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.05X1.80 MT. CON ARO Y RED PROFESIONAL, 3 LOGOTIPOS DE VINIL AUTOADHERIBLE, EXCAVACIONES, COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, FLETE, ACARREO , MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PORTERIA MULTIUSOS DE 3.10MX3.00MX 4.30M (DE ACUERDO A PROYECTO) , FABRICADA A BASE DE TUBO CED 40 DE 3" DE TUBO NEGRO, UNA MANO DE PRIMER PARA METALES GALVANIZADOS WASH DE COMEX O SIMILAR Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO, EMPOTRADA 70CM EN DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30X30X0.80M (4 DADOS), INCLUYE: TABLERO PARA BASQUETBOL DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.05X1.80 MT. CON ARO Y RED PROFESIONAL, EXCAVACIONES, COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, FLETE, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Lo anterior a fin de que el licitante considere dichas especificaciones para la cotización y análisis de los conceptos respectivos en la integración de su propuesta.

2. Esta Secretaría de Obras Públicas hace del conocimiento a los licitantes que derivado de la contingencia del COVID-19 por la que actualmente se atraviesa, para el Acto de presentación y apertura de proposiciones solo se aceptará el ingreso a la sala a los primeros 5 (cinco) licitantes, las demás proposiciones serán recibidas por esta Secretaría expidiéndoles escrito de recepción de la misma para participar en dicho evento.
3. Para la presente licitación será requisito presentar la cotización de los siguientes materiales:

Emulsión cationica de rompimiento rápido superestable.
Carpeta Asfáltica con granulometría de 1/2 a finos.
Pintura termoplástica con microesfera.
Lámina galvanizada Pintro Cal. 26.
Pintura MAPLA TENIS.
Luminaria tipo campana H7.

4. En base a lo que establece la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, esta Secretaría retendrá el impuesto sobre nóminas, a las empresas foráneas o locales con las que celebre contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas.
5. El Licitante deberá anexar en su propuesta el Catálogo de conceptos, en base al archivo proporcionado en las bases de la Licitación, en hoja membretada con los datos de la empresa, el precio unitario con número y con letras, así como importes. El Catálogo de conceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.
6. Los factores del salario real que se apliquen al catálogo de mano de obra deberán contar con su respectivo análisis.
7. Las propuestas deberán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en las bases de esta licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.
8. Los trabajos deberán iniciar en la fecha establecida en la Convocatoria a la licitación, pero el plazo de la ejecución podrá variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las características de las obras, sin embargo en ningún caso el tiempo para concluirlos podrá ser mayor al establecido en dicho documento.
9. Los conceptos y volúmenes de obra a considerar en la propuesta son exclusivamente los indicados en el catálogo correspondiente, independientemente de que en los planos proporcionados (en su caso), pudieran detectarse trabajos o cantidades de obra no consideradas en los mismos.

"2021, Año del Maestro Normalista".

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FAFEF-006/2021

10. El costo del letrero alusivo a la obra, las pruebas de laboratorio, y las medidas de seguridad e higiene se consideraran incluidas dentro de los costos indirectos.
11. Será causa de desechamiento la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las bases de la presente Licitación y en esta Junta de Aclaraciones.

6. La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, procede a dar lectura a las preguntas formuladas por los Licitantes.


No se recibieron preguntas por parte de los Licitantes.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar y no tener más preguntas que formular a la convocante, se les informa que de conformidad con lo dispuesto en los **Artículos 27 y 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 19 y 20 de su Reglamento**, que las modificaciones y/o aclaraciones efectuadas en la presente junta, deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones.


Asimismo, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entregará copia de la presente acta a los asistentes y se pone a disposición en las oficinas de la Convocante.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la **Junta de Aclaraciones**, siendo las **13:10** horas del día **17 de mayo de 2021**, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.



Ing. Marcos Antonio Díaz Pascual.
Representante de la Dirección de Estudios y
Proyectos.



C. Juan Jesús Díaz Marrufo.
Director de Licitaciones de la SEOP.




Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FAFEF-006/2021




Ing. José Guadalupe Velázquez Silva.
Jefe del Departamento de Concursos.



C. Ricardo Gregorio Coral Olivares.
Representante del Órgano Interno de Control de la
SEOP

POR LA EMPRESA PARTICIPANTE.



Arq. Cecilia del Carmen Huchin Pech.
Representante de la empresa: JAVIER ESTEBAN
MONTERO NOVELO.

