

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FIN21-057/2021

Acta que se formula conforme a lo establecido en los **Artículos 27 Fracción XIII y 28 Fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 19 y 20 de su Reglamento.**

1. Lugar y fecha:

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **13:00** horas del día **14 de septiembre de 2021**, se reunieron en la **Sala de Juntas** de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, ubicada en Boulevard Solidaridad Internacional, Km 2.5, Colonia Industrial, (planta alta) C.P. 77040, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. Presiden el acto:

Por la Secretaría de Obras Públicas: el C. Juan Jesús Díaz Marrufo, Director de Licitaciones; el Ing. Manuel Jesús Vadillo Novelo, Director de Estudios y Proyectos; el M.C. Gerardo Mendoza García, representante de la Dirección de Infraestructura y Edificaciones; el Ing. José Guadalupe Velázquez Silva, Jefe del Departamento de Concursos; y el C. Ricardo Gregorio Coral Olivares, representante del Órgano Interno de Control adscrito a la SEOP.

3. Motivo:

Realizar las aclaraciones pertinentes en relación a la Licitación Pública Nacional, número **SEOP-LPN-FIN21-057/2021**, correspondiente a la Obra: **Rehabilitación del campo de béisbol "Rojo Gómez" en la localidad de Cozumel, Municipio de Cozumel Quintana Roo.**

4. Licitantes Asistentes:

- MARLIN DE Q. ROO, S. DE R.L. DE C.V.

5. Aclaraciones de la Dependencia a los licitantes:

- Se hace del conocimiento de los presentes que en el Catálogo de Conceptos proporcionado por esta Secretaría como anexo a las bases de la licitación, se modifica la descripción de los conceptos, específicamente:

Partida III.- ALUMBRADO
Concepto Clave 5LM-005.-
DICE:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN LUMINARIA TIPO PROYECTOR DE 220 WATTS LED FLUJO LUMINOSO 20000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR BLANCO, BLANCO FRÍO, FACTOR DE POTENCIA 0.90 FRECUENCIA DE 50-60 HERTZ, IK 07 INDICE DE PROTECCION IP 65, CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO, IRC>70, RANGO DE TEMPERATURA DE 40°C A 40°C, HASTA UNA ALTURA DE 9.00 M, MEDIANTE EQUIPO DE ELEVACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEBE DECIR:

REFLECTOR MODELO FLOODLIGHT STADIUM, MULTIVOLTAICA DE 40, MARCA DIANMING/PLUSRITE. PARÁMETROS ELÉCTRICOS: POTENCIA 240 W, EQUIVALENCIA EN WATTS 550 W, VOLTAJE DE OPERACIÓN MÁXIMO (CA) 100 - 305 V, VOLTAJE DE OPERACIÓN NOMINAL (CA) 100 - 277 V, CORREINTE (CA MÁX.) 2.67 A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60 HZ, FACTOR DE POTENCIA (FP) 0.90, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP65, GRADO DE PROTECCIÓN IK IK10, NIVEL DE AISLAMIENTO CLASE I, CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN 238.20 WH. PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS: ÁNGULO DE APERTURA 30° 60° X 100° - 120°, TEMPERATURA DE COLOR 4 000 K / 5 700 K, COLOR DE LUZ BLANCO



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.

SEOP-LPN-FIN21-057/2021

NEUTRO / BLANCO FRÍO, FLUJO LUMINOSO 27 200 LM, 29 400 LM 30 00 LM EFICACIA LUMINOSA 113 LM/, 122 LM/W 128 LM/W, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (IRC) 80. CONDICIONES DE OPERACIÓN: POSICIÓN DE OPERACIÓN UNIVERSAL, ENCENDIDO INSTANTANEO (1S), ENTE DE ALIMENTACIÓN DRIVER ELECTRONICO INTEGRADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN - 20°C A+50°C, VIDA ÚTIL 50,000 HORAS DATOS GENERALES LED LUMILEDS, DRIVER MEAN WEEL, MODO DE FIJACIÓN BASE TIPO U, CUERPO /ACABADO ALUMINIO 1070/COLOR NEGRO, REFRACTOR POLICARBONTO PESO 11.30 KG, DIMENSIONES 439X341X190 MM.

Concepto Clave 5ES-004.-

DICE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO CONICO CIRCULAR DE 9 METROS DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE, PLACA BASE METÁLICA CON PERFORACIONES @ 19 CM, PERCHA Y CONTRAPERCHA, INCLUYE: IZADO, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 MTS. DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALEINTE DE DOS PERCHA, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, CAL. 11 ASTM A-36, SOLDADO LINEALMENTE LIBRE DE BURBUJAS, CON DIAMETRO EN LA BASE DE 163 MM Y EN LA CORONA DE 83 MM, PLACA BASE DE 279 MM X 279 MM EN ESPESOR DE 11.1 MM, CON DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190 MM, BARRENO PARA RECIBIR ANCLA DE 3/4", PUERTA REGISTRO PARA CONEXIONES SOPORTA VIENTOS DE 120 M/HR, INCLUYE: 1 BRAZO GALVANIZADO DE 1.50 MTS. DE LARGO 2" DE DIÁMETRO CED. 30 CON CONTRAPERCHA PARA FIJAR A POSTE CÓNICO CIRCULAR, TRASLADO Y MANIOBRAS DE MONTAJE CON GRUA HIAB, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAJES GALVANIZADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Lo anterior a fin de que el licitante considere dichas especificaciones para la cotización y análisis de los conceptos respectivos en la integración de su propuesta.

2. Esta Secretaría de Obras Públicas hace del conocimiento a los licitantes que derivado de la contingencia del COVID-19, para el Acto de presentación y apertura de proposiciones solo se aceptará el ingreso a la sala a los primeros 4 (cuatro) licitantes, las demás proposiciones serán recibidas por esta Secretaría expidiéndoles escrito de recepción de la misma para participar en dicho evento.
3. En base a lo que establece la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, esta Secretaría retendrá el impuesto sobre nóminas, a las empresas foráneas o locales con las que celebre contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas.
4. El Licitante deberá anexar en su propuesta el Catálogo de conceptos, en base al archivo proporcionado en las bases de la Licitación, en hoja membretada con los datos de la empresa, el precio unitario con número y con letras, así como importes. El Catálogo de conceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.	SEOP-LPN-FIN21-057/2021
--	--------------------------------

5. Los factores del salario real que se apliquen al catálogo de mano de obra deberán contar con su respectivo análisis.
6. Las propuestas deberán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en las bases de esta licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.
7. Los trabajos deberán iniciar en la fecha establecida en la Convocatoria a la licitación, pero el plazo de la ejecución podrá variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las características de las obras, sin embargo, en ningún caso el tiempo para concluirlos podrá ser mayor al establecido en dicho documento.
8. Los conceptos y volúmenes de obra a considerar en la propuesta son exclusivamente los indicados en el catálogo correspondiente, independientemente de que en los planos proporcionados (en su caso), pudieran detectarse trabajos o cantidades de obra no consideradas en los mismos.
9. El costo del letrado alusivo a la obra, las pruebas de laboratorio, y las medidas de seguridad e higiene se considerarán incluidas dentro de los costos indirectos.
10. Será causa de desechamiento la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las bases de la presente Licitación y en esta Junta de Aclaraciones.


6. La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, procede a dar lectura a las preguntas formuladas por los Licitantes.


No se recibieron preguntas por parte de los licitantes.

Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar y no tener más preguntas que formular a la convocante, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entregará copia de la presente acta a los asistentes y se pondrá a disposición en las oficinas de la Convocante.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la **Junta de Aclaraciones**, siendo las **13:15** horas del día **14 de septiembre de 2021**, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.


C. Juan Jesús Díaz Marrufo.
Director de Licitaciones de la SEOP.


Ing. Manuel Jesús Vadillo Novelo.
Director de Estudios y Proyectos de la SEOP



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SEOP
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

"2021, Año del Maestro Normalista"

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional No.	SEOP-LPN-FIN21-057/2021
--	--------------------------------

M.C. Gerardo Mendoza García.
Representante de la Dirección de Infraestructura y Edificaciones de la SEOP

Ing. José Guadalupe Velázquez Silva.
Jefe del Departamento de Concursos.

C. Ricardo Gregorio Coral Olivares.
Representante del Órgano Interno de Control adscrito a la SEOP

POR LA EMPRESA PARTICIPANTE.

C. Cristina Guadalupe May Cab.
Representante de la empresa: MARLIN DE Q. ROO, S. DE R.L. DE C.V.