



"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

**Acta de Junta de Aclaraciones**

**Licitación Pública Nacional No.**

**SEOP-LPN-FAFEF-034/2022**

Acta que se formula conforme a lo establecido en los **Artículos 27 Fracción XIII y 28 Fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo**, y **Artículos 19 y 20 de su Reglamento**.

**1. Lugar y fecha:**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **09:30** horas del día **14 de diciembre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, ubicada en Boulevard Solidaridad Internacional, Km 2.5, Colonia Industrial, (planta alta) C.P. 77040, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

**2. Presiden el acto:**

Por la Secretaría de Obras Públicas el Ing. José Guadalupe Velázquez Silva, Director de Licitaciones; la Arq. Lucía A. Dillanes Sumano, representante de la Dirección de Estudios y Proyectos; la Arq. Zihyanka'an Poot Angulo; y el C. Ricardo Gregorio Coral Olivares, representante del Organismo Interno de Control adscrito a la SEOP.

**3. Motivo:**

Realizar las aclaraciones pertinentes en relación a la Licitación Pública Nacional, número **SEOP-LPN-FAFEF-034/2022**, correspondiente a la Obra: **Rehabilitación del corredor de arte en el Centro Cultural de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco**.

**4. Licitantes Asistentes:**

- No asistió licitante alguno.

**5. Aclaraciones de la Dependencia a los licitantes:**

- Esta Secretaría hace del conocimiento a los presentes que, en el Catálogo de conceptos, específicamente en los siguientes conceptos:

<b>Partida. 1.6.- INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO Y CONTACTOS EDIFICO</b>	
<b>Clave.- LUMSOP</b>	
<b>Dice:</b>	<b>Debe Decir.-</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDVANCE LIVING DE SOBREPONER DE 32 WATTS, 100-240 VOLTS, EMISION LUMINOSA 3,000 LUMENES, ANGULO DE APERTURA 110 °, 30,000 HORAS VIDA UTIL, INDICE DE REPRODUCCION DE COLOR IRC ? 80 %, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 ° K, DIMENSIONES 1200x135x46 MM, EQUIVALE A LUMINARIA 2 X 20 WATTS FLOURESCENTE, Mca Sola Basic, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDVANCE LIVING DE SOBREPONER DE 32 WATTS, 100-240 VOLTS, EMISION LUMINOSA 3,000 LUMENES, ANGULO DE APERTURA 110 °, 30,000 HORAS VIDA UTIL, INDICE DE REPRODUCCION DE COLOR IRC ? 80 %, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 ° K, DIMENSIONES 1200x135x46 MM, EQUIVALE A LUMINARIA 2 X 20 WATTS FLOURESCENTE, MCA. SOLA BASIC O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
<b>Clave.- LUMLEDU</b>	
<b>Dice:</b>	<b>Debe Decir.-</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDVANCE DAMP PROOF(A PRUEBA DE HUMEDAD) 32 WATTS, 100-240 VOLTS, EMISION LUMINOSA 3,000 LUMENES, ANGULO DE APERTURA 110 °, 30,000 HORAS VIDA UTIL, INDICE DE REPRODUCCION DE COLOR IRC ? 80 %, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 ° K, DIMENSIONES 1200x135x46 MM, EQUIVALE A LUMINARIA 2 X 40 WATTS FLOURESCENTE, Mca Sola Basic, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDVANCE DAMP PROOF (A PRUEBA DE HUMEDAD) 32 WATTS, 100-240 VOLTS, EMISION LUMINOSA 3,000 LUMENES, ANGULO DE APERTURA 110 °, 30,000 HORAS VIDA UTIL, INDICE DE REPRODUCCION DE COLOR IRC ? 80 %, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 ° K, DIMENSIONES 1200x135x46 MM, EQUIVALE A LUMINARIA 2 X 40 WATTS FLOURESCENTE, MCA. SOLA BASIC O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, TRIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 62 fracción II, 129 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se testa la siguiente información: Nombre, Rubrica y Firma del Representante Legal, datos del INE, RFC, domicilio y datos del Acta Constitutiva.



"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

**Acta de Junta de Aclaraciones**

<b>Licitación Pública Nacional No.</b>		<b>SEOP-LPN-FAFEF-034/2022</b>	
<b>Clave.- LUMRIELE</b>			
<b>Dice:</b>		<b>Debe Decir.-</b>	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA RIEL DE UN CIRCUITO MODELO RCCE-26-LED-E3 TEMPERATURA DEL COLOR 3000 K, 26 WATTS 120-277 VOLTS, FLUJO LUMINOSO 1950 LUMENES INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO 80% ANGULO DEL HAZ LUMINOSO 36 GRADOS, MARCA LJ ILUMINACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA RIEL DE UN CIRCUITO MODELO RCCE-26-LED-E3 TEMPERATURA DEL COLOR 3000 K, 26 WATTS 120-277 VOLTS, FLUJO LUMINOSO 1950 LUMENES INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO 80% ANGULO DEL HAZ LUMINOSO 36 GRADOS, MARCA LJ ILUMINACION O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	
<b>Clave.- LAMASTE</b>			
<b>Dice:</b>		<b>Debe Decir.-</b>	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA MASTER COLOR PAR 30 DE 70 WATTS HALOGENUROS METALICOS HCI CON TUBO DE DESCARGA DE CERAMICA PAR 30, INCLUYE PORTALAMPARA E-26 DE ALTO IMPULSO, BALASTRO ELECTRONICO INTEGRADO AL LUMINARIO 120-277 VOLTS, CABLEADO HASTA EL REGISTRO DE ALIMENTACION, PARA PROYECTOR CIRCULAR EMPOTRADO EN PISO (RETROFIT), INCLUYE RETIRO DE CONDUCTORES EN MAL ESTADO, PORTALAMPARA, LAMPARA Y BALASTRO EXISTENTE, LIMPIEZA DE HOUSING Y PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO, ACOMODO, CONEXIONES ELCTRICAS, SELLADO DE LA TAPA SUPERIOR O PANTALLA PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA MASTER COLOR PAR 30 DE 70 WATTS HALOGENUROS METALICOS HCI CON TUBO DE DESCARGA DE CERAMICA PAR 30, O SIMILAR INCLUYE PORTALAMPARA E-26 DE ALTO IMPULSO, BALASTRO ELECTRONICO INTEGRADO AL LUMINARIO 120-277 VOLTS, CABLEADO HASTA EL REGISTRO DE ALIMENTACION, PARA PROYECTOR CIRCULAR EMPOTRADO EN PISO (RETROFIT), INCLUYE RETIRO DE CONDUCTORES EN MAL ESTADO, PORTALAMPARA, LAMPARA Y BALASTRO EXISTENTE, LIMPIEZA DE HOUSING Y PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO, ACOMODO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, SELLADO DE LA TAPA SUPERIOR O PANTALLA PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	
Lo anterior a fin de que el licitante considere dichas especificaciones para la cotización y análisis de los conceptos respectivos en la integración de su propuesta.			

- Con base a lo que establece la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, esta Secretaría retendrá el impuesto sobre nóminas, a las empresas foráneas o locales con las que celebre contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas.
- El Licitante deberá anexar en su propuesta el Catálogo de conceptos, en base en el archivo proporcionado en las bases de la Licitación, en hoja membretada con los datos de la empresa, el precio unitario con número y con letras, así como importes. El Catálogo de conceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.
- Los factores del salario real que se apliquen al catálogo de mano de obra deberán contar con su respectivo análisis.
- Las propuestas deberán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran en las bases de esta licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos.
- Los trabajos deberán iniciar en la fecha establecida en la Convocatoria a la licitación, pero el plazo de la ejecución podrá variar dependiendo de la capacidad de las empresas contratistas y de las características de las obras, sin embargo, en ningún caso el tiempo para concluirlos podrá ser mayor al establecido en dicho documento.
- Los conceptos y volúmenes de obra a considerar en la propuesta son exclusivamente los indicados en el catálogo correspondiente, independientemente de que en los planos proporcionados (en su caso), pudieran detectarse trabajos o cantidades de obra no consideradas en los mismos.
- El costo del letrado alusivo a la obra, las pruebas de laboratorio, y las medidas de seguridad e higiene se considerarán incluidas dentro de los costos indirectos.
- Será causa de desechamiento la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las bases de la presente Licitación y en esta Junta de Aclaraciones.

“2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo”

**Acta de Junta de Aclaraciones**

**Licitación Pública Nacional No.**

**SEOP-LPN-FAFEF-034/2022**

6. La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, procede a dar lectura a las preguntas formuladas por los Licitantes.

No se recibieron preguntas por parte de los licitantes.


Después de dar lectura a la presente acta y al manifestar los participantes, a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar y no tener más preguntas que formular a la convocante, se hace constar que, al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los asistentes y se pone a disposición en las oficinas de la Convocante.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la **Junta de Aclaraciones**, siendo las **09:40** horas del día **14 de diciembre de 2022**, rubricando la(s) primera(s) hoja(s) y firmando donde corresponde quienes en ella intervinieron.

**POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.**



Ing. José Guadalupe Velázquez Silva.  
Director de Licitaciones de la SEOP.




Arq. Lucía A. Dillanes Sumano.  
Representante de la Dirección de Estudios y  
Proyectos de la SEOP.



Arq. Zihyanka'an Foot Angulo.  
Representante de la Dirección de Edificaciones e  
Infraestructura de la SEOP.

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.**



C. Ricardo Gregorio Coral Olivares.  
Representante del Órgano Interno de Control  
adscrito a la SEOP